

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Condor Werke
Gebr. Frede GmbH
Warendorfer Straße 47-51
DE-59320 Ennigerloh

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4090032	4	13.11.2021	12.11.2025

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Alarmdruckschalter/ Alarm Pressure Switch
"MDR-F2"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-20:1986-07

Köln, den 12.11.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i.V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 12.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Alarndruckschalter / Alarm pressure switch</p> <p>mit dem folgenden zulässigem Druck / with the following allowable pressure:</p> <p>2 bar mit Kunststoff- und Aluminiumflansch / 2 bar with synthetic and aluminium flange</p> <p>und dem folgendem Schaltdruckbereich / and the following range of switch pressure:</p> <p>0,35 bar – 1 bar</p> <p>Ausführung gemäß Datenblatt Typenschlüssel Alarndruckschalter MDR- F...VdS, Nr. 30.830.80.045/ design according to data sheet type code alarm pressure switch MDR-F...VdS, No. 30.830.80.045</p>	<p>MDR-F2</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 12.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS test reports	WAL 09018 WAL 17025 211841-AU01+WAL01-P01	30.03.2009 10.11.2017 11.10.2021	
Dokumentenliste MDR-F/ list of document MDR-F	30.830.80.043, Rev. h	27.09.2021	4



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 12.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung des Alarmdruckschalters Typ 'MDR-F2' ist die Einbau- und Montageanweisung des Herstellers zu beachten.

The installation and mounting instructions of the manufacturer have to be observed when using the pressure switch type 'MDR-F2'.